

Brodnica 08 maja 2013 roku

GKGN. 7022.27.2013.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13 "a"
87-300 Brodnica


Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Szczuka, na działkach oznaczonych nr: 371/1, 371/2, 229/11 i 227, obręb Szczuka o długości około 300 mb.

Ustala się następujące warunki techniczne.

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy Ø90.
2. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, dokonać na działce nr 371/1 przez montaż trójnika o średnicy 150/80/150.
3. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę wraz z obudową i skrzynką uliczną. Całość oznakować typową tabliczką informacyjną.
4. Sieć uzbroić w dwa naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić na działkach nr: **371/1, 371/2, 229/11 i 227** obręb Szczuka.
6. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Przed wejściem na grunt należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia z właścicielami gruntów, na których zaprojektowano przedmiotową sieć oraz zapewnić zgodę wejścia na grunt w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii w przyszłości.
9. Wykonać dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami.
10. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami .
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Z up. Wójta

Marek Pomianowski
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi
w wodę i kanalizację