

Brodnica 30 sierpnia 2016 roku

GKGN. 7022.58.2016.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13"a"
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Sobieszyno obręb Sobieszyno.

Ustala się następujące warunki techniczne.

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy Ø90.
2. Sieć połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym z rur PVC o średnicy Ø90 poprzez zabudowę trójnika 90/90/90.
3. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę wraz z obudową i skrzynką uliczną. Całość oznakować typową tabliczką informacyjną.
4. Sieć uzbroić w naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić na działkach oznaczonych numerami: 1, 14/1, 26/1 i 25 obręb Sobieszyno.
6. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Z up. Wójta
Marek Pomianowski
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi
w wodę i kanalizację