

Brodnica 28 listopada 2014 roku

GKGN.7022.82.2014.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13a
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji sieciowej we wsi Karbowo w ul. Rumiankowej

Ustala następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o średnicy Ø 200 i ułożyć na skraju pasa drogowego ul. Rumiankowej.
2. Na sieci zaprojektować studnie rewizyjne.
3. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200 wykonać poprzez podłączenie do istniejącej studni rewizyjnej.
4. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Z up. Wójta
Marek Kamanowski
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi
w wodę i kanalizacji