

Brodnica 28 listopada 2014 roku

GKGN.7022.83.2014.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13a
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji sieciowej we wsi Kominy.

Ustala następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1500 mb. wykonać z rur PVC o średnicy \varnothing 200 i ułożyć na skraju pasa drogowego.
2. Na sieci zaprojektować studnie rewizyjne.
3. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 wykonać poprzez podłączenie do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Słowikowej.
4. W miejscu wskazanym na załączniku graficznym wybudować przepompownię ścieków.
5. Przewód tłoczny o długości około 660mb. wykonać z rur PVC o średnicy \varnothing 90 i ułożyć wzdłuż kolektora grawitacyjnego.
6. W miejscu wskazanym na załączniku graficznym wybudować komorę rozprężną.
7. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Z up. Wójta
Marek Potulakowski
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi
w wodę i kanalizacji