

Płock, dnia 10 września 2014 roku

Nasz znak: **UR/IK-5117- 346 /1535 /14** | 8265
Wasz znak: **UI-U1/08/2014**

**Usługi Inżynieryjne
„NOVUMINZ”
Piotr Witkowski
87-300 Brodnica
Ul. Wiejska 11A**

Dotyczy: sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu kolizji z rurociągiem naftowym i linią światłowodową PERN „Przyjaźń” S.A. w miejscowości Kominy gm. Brodnica.

W odpowiedzi na pismo znak jw. informujemy, że przy projektowaniu powyższej sieci należy dostosować się do poniższych warunków:

1. Projektowaną sieć ułożyć w odległości pionowej min. 0,50 m od rurociągu naftowego w rurze ochronnej, której końce wyprowadzić na odległość min. 2 m od rurociągu i światłowodu.
2. Odległość pionowa projektowanej sieci od linii światłowodowej PERN powinna wynosić co najmniej 0,30 m w przypadku wykopu otwartego oraz min. 0,50 m dla przecisku sterowanego.
3. Linię światłowodową PERN oznaczoną na mapie symb. 3tA zabezpieczyć w rurze ochronnej dwudzielnej o długości min. 3 m.
4. Przykrycie rurociągu naftowego wynosi ok. 1 m. Ustalenie lokalizacji oraz głębokości ułożenia urządzeń podziemnych PERN przeprowadzić przy udziale przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A. Kierownika Wydziału Pomorskiego Przesyłu Ropy / Kierownik Działu Baza Gdańsk – Pan Andrzej Tomaszewski tel. 58 3201662 lub kom. 883359210 poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
5. Przed przystąpieniem do robót należy przestać do naszego przedsiębiorstwa projekt techniczny kolizji wraz z technologią wykonania w celu dokonania uzgodnienia i określenia warunków dla etapu wykonawstwa.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dział UR - tel. 24 2663257 lub 2663366 – Płock.

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

1. LP/BM
2. AKT
3. UR a/a

Z up. Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.
Dyrektor Biura Utrzymania Ruchu
Marek Karpiński