PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj.: kujawsko – pomorskie
Powiat: brodnicki
Gmina: Brodnica 040203_2
Obręb: KOMINY

dz. 247/9 i inne

ark. mapy zas. 346.334.172,...174,...173,...221 – układ 1965
6.195.32.07.2.2, 6.195.32.02.2.4,...4.2,..4.4,...4.3,
6.195.32.03.1.1,...3– układ 2000
KERG: GG.6640.1.218.2014 ks. rob. 59/2014
Układ współrzędnych płaskich: 2000, wysokościowy: Kronsztadt 60

Brodnica dn. 28.04.2014 r. Sporządził:

DO RYS. 4

247/10

Ks10 87,20 87,70 84,80

Ks9 86,90 87,40 84,51

Ks12 86,60 87,10 85,40

Ks11 86,65 87,15 85,10

Ks14 87,50 87,50 85,85

Ks13 87,00 87,00 85,70

T1 87,70 86,70

T2 87,85 86,55

T3 87,70 86,10

PVC 400x8,9 L= 56,0m -0,5‰

PVC 400x8,9 L= 54,0m -3,0‰

PVC 400x8,9 L= 28,4m -0,7‰

PE 100RC / PE 100RC D90x5,4 L=18,4m

PE 100RC / PE 100RC D90x5,4 L=8,6m

PE 100RC / PE 100RC D90x5,4 L=20,8m

PE 100RC / PE 100RC D90x5,4 L=43,8m

Rura stalowa ochronna Ø250 L= 11,0m

Rura ochronna PE 100 D110x6,6 L= 15,0m

Rura ochronna dwudzielna HDPE Ø110 L= 3,0m

Na odcinku B+C przewód kanalizacji tłocznej ułożyć w wykopie otwartym ręcznym. Wykonać zasypkę gr. 0,3m z kruszywa wg rysunku szczegółowego.

Wykop odbiorczy przewiertu sterowanego

Na odcinku Ks13+Ks14 przewód kanalizacji grawitacyjnej wykonać w wykopie otwartym mechanicznym. Istniejący asfalt odtworzyć.

Na odcinku C+Ks14 przewód kanalizacji tłocznej wykonać w wykopie otwartym mechanicznym

119/3

247/85

247/86

247/9

244/1

Tr.

Ls

La

LzW

RW

ZUD: proj 364/2011

OZNACZENIA TECHNICZNE

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- w — istniejąca sieć wodociągowa
- ks — istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- mA — istniejąca sieć ropociągowa
- g — istniejąca sieć gazowa
- proj 364/2011 — projektowane wg oddzielnego opracowania przewody teletechniczne
- tA — istniejące przewody teletechniczne
- eNN — istniejące przewody energetyczne niskiego napięcia
- eSN — istniejące przewody energetyczne średniego napięcia
- eWN — istniejące przewody energetyczne wysokiego napięcia

Ksi — Ksi - istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Ks... — Ks... - numer projektowanej studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PS — przepompownia ścieków
K... — K... - numer zakończenia przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
T... — T... - numer charakterystycznego charakterystycznego węzła kanalizacji sanitarnej tłocznej

X - rzędna włazu studni kanalizacyjnej
Y - rzędna dna studni kanalizacyjnej
Z - rzędna dna przewodu kanalizacji sanitarnej
V - rzędna istniejącego terenu

5899600.00
6591400.00

INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji ? nie badano

Treść mapy do celów projektowych niezgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas glebozna wczych z mapą ewidencyjną

Mapa przeznaczona do projektu obiektu liniowego.

Inwestor: Gmina Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica		Biuro projektowe: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski, 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A, tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181, e-mail: novuminz@vp.pl
Adres obiektu: Kominy, gm. Brodnica - dz. nr 245/28, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/24, 245/13, 245/7, 245/6, 245/8, 244/1, 247/87, 247/88, 247/99, 247/97, 247/9, 246/1 Gorczenica, gm. Brodnica - dz. nr 119/1, 119/29, 119/32, 119/38		
Branża: Sanitarna	Data oprac.: 12/2014	
Projektant: mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń	Podpis	Stadium: Projekt budowlany
Asystent projektanta: mgr inż. Marcin Łapkiewicz	Podpis	
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Skala: 1:500, Nr rysunku: 3