



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

PPOŚI. 271.1.2019.JK

Brodnica, dnia 25 stycznia 2019 r.

Do wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udzielam wyjaśnień.

Pytanie 1

„Czy zamawiający posiada dokładniejszą/czytelniejszą dokumentację zagospodarowania działek, przedstawiającą dokładne umiejscowienie i lokalizację poszczególnych elementów placu zabaw, chodników, placów parkingowych, umiejscowienie furtki oraz lamp z wymiarowaniem

Odpowiedź

Nie, plan sytuacyjny został wykonany na mapie zasadniczej do celów informacyjnych.

Pytanie 2

„W kosztorysach, dział plac zabaw, pozycja – obrzeża betonowe 51,46m/Czy są to obrzeża gumowe do obramowania stref bezpiecznych?”

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 3

„W kosztorysie Nowy Dwór dział plac zabaw ilość obrzeży barwionych do obramowania placu poruszania się osoby na wózku inwalidzkim wynosi 15 m, jednakże nie jest tam projektowane ogrodzenie w związku z czym pozycja ta powinna być zmieniona na 30 m.“

Odpowiedź

Wyznaczony teren na plac zabaw w m. Nowy Dwór posiada ogrodzenie, miejsce wybrukowane do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim będzie zlokalizowane bezpośrednio przy istniejącym ogrodzeniu, nie ma potrzeby zmiany pozycji kosztorysowej.

Pytanie 4

„Proszę o podanie wymiarów obrzeży które należy użyć do obramowania placów poruszania się osoby na wózku oraz tych które, mają być użyte do ogrodzenia (Kominy).“

Odpowiedź

Obrzeża standardowe 8x30x100.

Pytanie 5

„Czy zamawiający dopuszcza użycie kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm jako podbudowy pod kostkę“

Odpowiedź

Nie.

Z up. Wójta
mgr Justyna Kłomowska
SEKRETARZ GMINY