Schemat szafki oświetleniowej - SO



UWAGA : Zastosować przewody :

- Ly 1,5mm^2 - tory sterowania
- Ly 4mm^2 - tory prądowe

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej M. Kruszczyński			
OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Kominy Gmina Brodnica - działka nr 25.			Faza - P.T
INWESTOR: Gmina Brodnica			
ADRES: Osiedle domków jednorodzinnych w Kominach gm. Brodnica- dz.nr 25.			Branża Elektryczna
TREŚĆ: Schemat szafki oświetleniowej - SO			Data: 03/2018
Projektował :	M.Kruszczyński	BP-RN-V/87/TO/80-81	
Projektował :	M.Rupiński	KUP/0085/PWOE/04	
			Nr.Rys. 3
. .			