


# ZAŁĄCZNIK 6.10

Lokalizacja: **Osiek przez Gorczenicę do Brodnicy**

Obiekt: **projektowana ścieżka pieszko-rowerowa wzdłuż DW 560**

Nr otworu: **o17**, Głębokość: **1,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0,1	0,03	0,03
2	0,9	0,24	0,26
1	1,1	0,29	0,56
0,5	21,3	5,63	6,19
0,25	140,2	37,06	43,25
0,1	162,2	42,88	86,12
0,063	41,2	10,89	97,01
Pozostałość	11,3	2,99	100



Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,088453 [mm]

d20 : 0,118753 [mm]

d50 : 0,224664 [mm]

d60 : 0,262283 [mm]

U: 2,965239

**Piasek drobny  
(Pd)\***

**Piasek średni  
(MSa)\*\***

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00002679 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1