

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
 LABORATORYJNYCH GRUNTÓW NIESPOISTYCH**

warstwa	próba	rodzaj gruntu	rodzaj gruntu	w _n [%]	k[USBSC] [m/s]	k Hazen [m/s]	U
		PN-86/ B02480	PN-EN ISO 14688 1				
II	o12_1,0	Pd	FSa	10,8%	0,000016		3,45
	o13_2,0	Pd	FSa	8,4%	0,000023		2,98
	o21_1,5	Pd	FSa	9,0%	0,000022		2,70
III	o1_0,6	Pr	MSa	3,7%	0,000329	0,00060	2,54
	o2_2,0	Pr	CSa	2,9%	0,001166	0,00340	1,94
	o3_2,0	Pr	CSa	3,9%	0,001095	0,00336	1,83
	o4_1,4	Pd	MSa	6,4%	0,000050	0,00024	1,79
	o10_1,5	Pd	MSa	12,7%	0,000042	0,00011	2,32
	o14_1,2	Ps	MSa	8,5%	0,000056	0,00015	2,31
	o17_1,0	Pd	MSa	13,4%	0,000027		2,97
	o23_2,7	Pd	MSa	11,6%	0,000045	0,00012	2,19
IV	o3_3,0	Po	grSa	4,8%	0,001139	0,00202	2,26

Badania wykonał: mgr Paweł Wesołowski