

Znak sprawy: ZUD.6630.133.2019

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy
w dniu 2019-07-04

Wnioskodawca: Usługi Inżynierskie
"NOVUMIN" Piotr
Witkowski

87-300 Brodnica

Wiejska 11A

Sposób przeprowadzenia narady: elektronicznie

Opis przedmiotu narady: **SIE KANALIZACYJNA**

Przewodniczący narady: - Regina Lewandowska

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
	Gaz media Sp. z o.o.	brak uwag	Gajewski Krzysztof Gaz media Sp. z o.o. 2019-06-27 08:17:48
	Netia S.A.	brak uwag	Wachowski Waldemar Netia S.A. 2019-06-27 11:29:14
	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A. 2019-07-01 09:12:27
	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Punkt Dystrybucji Gazu w Kowalewie Pomorskim	brak uwag	Moryson Marek Polska Spółka Gazownictwa 2019-06-27 10:11:41
	PERN S.A.	brak uwag	Oraczewska Jadwiga PERN 2019-06-28 07:49:40
	"ELTRONIK" Media Sp. z o.o. Sp.k. w Brodnicy	brak uwag	Łukaszewski Marek ELTRONIK 2019-06-27 09:26:06

1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Regina Lewandowska	Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególnie ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.	Lewandowska Regina Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej 2019-07-01 10:33:04
2	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	- Celem dokładnego ustalenia trasy istniejących kabli należy wykonać próbną przebieg. - Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą). - Skrzyżowania zblizenia projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/E05125,	Kalisz Władysław ENERGA 2019-07-01 10:08:20
3	Orange Polska SA		
4	GMINA BRODNICA	brak uwag	Wiśniewski Paweł UG Brodnica 2019-06-27 11:04:39
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy	Lokalizacja urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzyskania indywidualnego uzgodnienia z zarządcą drogi, które można uzyskać tylko i wyłącznie w formie decyzji administracyjnej. Do dnia dzisiejszego, do Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy nie wpłynęły wnioski w przedmiotowej sprawie, wobec powyższego nie uzgadnia się.	Lis Karol 2019-07-01 08:05:15