

GKGN. 7022.81.2018.MP

Urząd Gminy Brodnica  
ul. Zamkowa 13"a"  
**87-300 Brodnica**

**Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej we wsi  
Kominy obręb Kominy na dz. nr 22/1.**

***Ustala się następujące warunki techniczne.***

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy Ø 110 i dł. ok. 350 m.
2. Sieć połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym z rur PVC o średnicy Ø 90.
3. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę wraz z obudową i skrzynką uliczną. Całość oznakować typową tabliczką informacyjną.
4. Sieć uzbroić w naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić w działkach drogowych nr 22/1 obręb Kominy.
6. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

***Warunki ogólne***

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

**Złp. Wójta**  
*[Podpis]*  
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wai  
w wodę i kanalizacji