

Brodnica 08 maja 2013 roku

GKGN. 7022.28.2013.MP

Urząd Gminy Brodnica  
ul. Zamkowa 13"a"  
87-300 Brodnica

**Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Cieleta, na działkach oznaczonych nr: 75/4, 82/4, 82/6, 79/3, 79/2, 76 i 77, obręb Cieleta o długości około 500 mb.**

***Ustala się następujące warunki techniczne.***

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy Ø90.
2. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, dokonać na działce nr 75/4 przez montaż trójnika o średnicy 150/80/150.
3. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę wraz z obudową i skrzynką uliczną. Całość oznakować typową tabliczką informacyjną.
4. Sieć uzbroić w dwa naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić na działkach nr: 75/4, 82/4, 82/6, 79/3, 79/2, 76 i 77 obręb Cieleta
6. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Przed wejściem na grunt należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia z właścicielami gruntów, na których zaprojektowano przedmiotową sieć oraz zapewnić zgodę wejścia na grunt w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii w przyszłości.
9. Wykonać dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami.
10. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

***Warunki ogólne***

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami .
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

**Z up. Wójta**  
*Marek Pomianowski*  
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi  
w wodę i kanalizacji