

Brodnica 16 grudnia 2014 roku

GKGN.7022.90.2014.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13a
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji sieciowej wraz z przykanalikami we wsi Szabda.

Ustala następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o średnicy \varnothing 200.
2. Na sieci zaprojektować studnie rewizyjne.
3. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 wykonać w miejscu skrzyżowania dróg oznaczonych na mapie ewidencyjnej numerami 31 i 85.
4. Przykanaliki wykonać z rur PVC o średnicy \varnothing 160 i zakończyć studniami rewizyjnymi.
5. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

*Przetłumaczony
31.XI.2014r.*

na numer do
Z up. Wójta
Marek Romanowski
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi
w wodę i kanalizację

Polewka
Z up. Wójta
Marek Romanowski
Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi
w wodę i kanalizację