

GKGN. 7025.124.2019.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Szabda obręb Szabda na dz. nr 16/5, 16/12 i 31.

Ustala się następujące warunki techniczne.

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy Ø 90 i dł. ok. 320 mb.
2. Sieć połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym z rur PVC o średnicy Ø 90.
3. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę wraz z obudową i skrzynką uliczną. Całość oznakować typową tabliczką informacyjną.
4. Sieć uzbroić w naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić w działkach nr 16/5, 16/12 i 31 obręb Szabda.
6. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.