

Brodnica 25 listopada 2019 roku

GKGN.7022.137.2019.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla części wsi Karbowo objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętej uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/179/06 stanowiącej teren objęty pomiędzy działkami nr: 336/16, 339/46 a 443/12 i 449/31.

Ustala następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 2 km. wykonać z rur PVC o średnicy Ø 200 i ułożyć na działkach o nr: 335/7, 336/17, 336/16, 339/46, 339/27, 442/21, 442/19, 442/16, 443/11, 443/12, 443/20, 443/22, 443/26, 443/27, 443/28, 443/29, 450, 448/4, 451/13, 449/28 i 449/31 obręb Karbowo.
2. Na sieci zaprojektować studnie inspekcyjne z rur PVC.
3. Wykonać dwa włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200: jedno poprzez podłączenie do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych posadowienia 88,22/86,20 znajdującej się na działce nr 451/13 a drugie poprzez włączenie za pośrednictwem studni inspekcyjnej do przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 449/28,
4. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.