



NHŚ.9020.1.206.2026
Brodnica, 13 października 2026 r.

Gmina Brodnica

Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szymkowie, gm. Brodnica.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37av ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 4, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	68/N/HŚ/26	06.10.2026 r.	Gorczenica 87, gm. Brodnica – Szkoła Podstawowa, kran w łazience	540/N/HK/2026
2.	W-3449-26	08.05.2026 r.	Szczuka, gm. Brodnica – sklep spożywczy, kran na zapleczu	4570/2026
3.	W-4825-26	19.06.2026 r.	Szymkowo, gm. Brodnica – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na hydroforze	6538/2026
4.	W-6454-26	11.08.2026 r.	Gorczenica 87, gm. Brodnica – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	8914/2026

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szymkowie,
zarządzanego przez Gminę Brodnica, ul. Mazurska 13.



Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Szymkowie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 06.10.2026 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Szymkowie, w Szkole Podstawowej w Gorczenicy 87, gm. Brodnica. Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A; oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodoru (pH) oraz przewodność. Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zgodnie z ustalonym harmonogramem badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w II i III kwartale 2026 r. pobrano 3 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A (w sklepie spożywczym w Szczuce, w stacji uzdatniania wody w Szymkowie i w Szkole Podstawowej w Gorczenicy 87, gm. Brodnica). Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szymkowo, gm. Brodnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są udostępniane konsumentom przez dostawcę wody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brodnica – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. PSSE NHD w/m – elektronicznie